ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4
по делу об административном правонарушении
в области пожарной безопасности
о наложении административного наказания

« 28 » января 2019 года г. Калуга

Я, главный государственный инспектор г. Калуги по пожарному надзору Петрушин Алексей Юрьевич в кабинете № 1 Межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской области по адресу: г. Калуга, ул. Кубяка, д. 1, корпус 1, рассмотрев протокол об административном правонарушении № 5 от 24.01.2019 года и материалы на должностное лицо **Кирилюк Инну Геннадиевну**

1. Дата и место рождения: 02.08.1971г.р., г.Калуга
2. Адрес места жительства, тел адрес регистрации - г.Калуга, ул.Фомушина, д.8, кв.61, адрес фактического проживания - г. Калуга, ул. Никитина, д. 40/49, кв.7
3. Гражданство: гражданин России
4. Место работы: ГБУ КО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
5. Занимаемая должность: директор
6. Размер заработной платы (иного заработка):
7. Документ, удостоверяющий личность: паспорт 2916 № 765329 выдан отделом УФМС по Калужской области в г.Калуге 15.08.2016г.

(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

8. Привлечение к административной ответственности: нет

о совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

в присутствии Кирилюк И.Г.,

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ и ст. 51 Конституции РФ Кирилюк И.Г. разъяснены.

УСТАНОВИЛ:

Кирилюк Инна Геннадиевна, при проведении, в период с 09 часов 00 минут «17» января 2019 года до 12 часов 00 минут «24» января 2019 года, плановой выездной проверки ГБУ КО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенного по адресам: г.Калуга, ул.Маяковского, д.35, ул.Телевизионная. д.1_нарушил(а) требования «Правил противопожарного режима в РФ» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390) и других нормативных документов в области пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1.	2.	3.
1.	Не обеспечена ширина эвакуационных выходов не менее 0,8 м (фактически 0,67 м) с 3-го этажа в блоке А и 2-го этажа в административной части здания по адресу: **г.Калуга, ул.Маяковского, д.35.**	ст.1. 4 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п.4.2.5 СП 1.13130.2009
2.	Не установлена противопожарная дверь с пределом огнестойкости не менее EI 30 в кладовой сестры-хозяйки в блоке Г здания по адресу: **г.Калуга, ул.Маяковского, д.35.**	ст.1. 4. табл.24 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п.5.2.6 СП 4.13130.2013
3.	Не установлены устройства для самозакрывания на противопожарных дверях в зданиях по адресам:	п.37(1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постанов-

	г.Калуга, ул.Маяковского, д.35, ул.Телевизионная, д.1.	лением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее ППР)
4.	Не проведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердаков в зданиях бани, гаража, прачечной по адресу: **г.Калуга, ул.Маяковского, д.35,** а также в здании по адресу: **г.Калуга, ул.Телевизионная, д.1.**	п.21 ППР
5.	Не проведена проверка работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода в здании по адресу: **г.Калуга, ул.Телевизионная, д.1.**	п.55 ППР
6.	На дверях эвакуационных выходов установлены замки, которые невозможно открыть изнутри без ключа.	п.35 ППР
7.	Не исправны шлейфы автоматической пожарной сигнализации № 2, №8, №15 (**г.Калуга, ул.Маяковского, д.35**) и шлейф №8 (**г.Калуга, ул.Телевизионная, д.1**).	п.61 ППР
8.	Допущено срабатывание автоматической пожарной сигнализации по одному пожарному извещателю в комнате №117 (**г.Калуга, ул.Маяковского, д.35**)	п.61 ППР, п.13.1 НПБ 88-2001; ст.1, 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.14.1 СП 5.131.30.2009
9.	Не соответствуют провода и кабели шлейфов и соединительных линий автоматической пожарной сигнализации в здании (**г.Калуга, ул.Маяковского, д.35**).	ст.1, 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.13.15.3, 13.15.7 СП 5.131.30.2009
10.	Отсутствует блокировка лифта при срабатывании автоматической системы пожарной сигнализации (**г.Калуга, ул.Маяковского, д.35**).	п.61 ППР, п.п.6.4.1, 6.4.2 НПБ 250-97, п.4.1.9.1 ГОСТ 22011-95
11.	Не соответствует уровень звука в коридоре 2-го этажа (**г.Калуга, ул.Телевизионная, д.1**) не менее 75 дБ.	ст.1, 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1 СП 3.13130.2009
12.	Неисправны извещатели пожарные дымовые в кабинете 119 (**г.Калуга, ул.Маяковского, д.35**).	п.61 ППР
13.	Отсутствует световое табло "Насосная станция пожаротушения", соединенное с аварийным освещением у входа в помещение станции (**г.Калуга, ул.Маяковского, д.35**).	ст.1, 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ,п. 5.10.15 СП 5.131.30.2009

Таким образом, Кирилюк И.Г. совершила административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, то есть нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 КоАП РФ и частями 3-8 статьи 20.4 КоАП РФ.

Данные нарушения были зафиксированы в протоколе об административном правонарушении государственного инспектора г. Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов по пожарному надзору Короткова И.В. от 24 января 2019 года.

Обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения дела об административном производстве и обстоятельств, исключающих производство по делу при подготовке к рассмотрению не установлено. Ходатайства и отводы Кирилюк И.Г. не заявлены.

Исследовав письменные материалы дела, главный государственный инспектор г. Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов по пожарному надзору А.Ю. Петрушин считает, что вина Кирилюк И.Г. в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ подтверждается совокупностью имеющихся в материалах доказательств, а именно:

- протоколом об административном правонарушении составленным государственным инспектором г. Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов по пожарному

надзору Коротковым И.В. от «24» января 2019 года, согласно которого Кирилюк И.Г. в зданиях и помещениях ГБУ КО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенного по адресам: г.Калуга, ул.Маяковского, д.35, ул.Телевизионная, д.1, были нарушены требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2012 № 390, и других нормативных документов по пожарной безопасности;

- акт проверки №2 от 24.01.2019 года;
- приказ Министерства труда и социальной защиты Калужской области №506-лс от 07.11.2017г.

При рассмотрении административного дела Кирилюк И.Г. пояснила, что вину в совершении административного правонарушения признает, принимает меры по устранению выявленных нарушений.

Оценив материалы дела, главный государственный инспектор г. Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов по пожарному надзору А.Ю. Петрушин приходит к выводу о доказанности события административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ и вины Кирилюк И.Г. в его совершении.

В соответствии с п.2 ст.4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Смягчающим вину обстоятельством является раскаяние лица, совершившего административное правонарушение, принятие мер по устранению выявленных нарушений.

Отягчающие вину обстоятельства не выявлены.

На основании изложенного, главный государственный инспектор г. Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов по пожарному надзору А.Ю. Петрушин считает необходимым назначить Кирилюк И.Г. административное предупреждение.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ч. 2,3 ст. 4,4, ст.23.34.; п.2 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ, п 1. ч. 1 ст.29.9.; ч. 1, 3, 5 ст. 29.10. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать Кирилюк Инну Геннадиевну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и подвергнуть ее административному наказанию в виде **предупреждения**.

Объявить лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении – Кирилюк И.Г., что настоящее постановление может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в Калужский районный суд Калужской области в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. Жалобу на постановление по делу об административном правонарушении подается судье, в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.

По истечении данного срока не обжалованное и не опротестованное постановление в соответствии со ст. 31.1 КоАП РФ вступает в законную силу и обращается к обязательному исполнению.

Постановление по делу вступает в законную силу « » _____ 2019 г.

Главный государственный инспектор
г. Калуги, Бабынинского, Перемышльского
и Ферзиковского районов по пожарному надзору **А.Ю. Петрушин**

Постановление по делу об административном правонарушении мне объявлено, копию получил

_____ 28.01.2019 г. Кирилюк И.Г.
(дата, подпись правонарушителя) (ФИО)

_____ _____ _____ _____
(дата, подпись потерпевшего) (ФИО) (дата, подпись потерпевшего) (ФИО)

Копия постановления направлена _____
(кому, куда направлено, дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Отметка об исполнении постановления.

Постановление № _____ от "____" _____ 20 __ г.

Исполнено "___" _____ 20 ___ г. _____
(номер финансового документа)