МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛУЖСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»

248009, г. Калуга, ул. Маяковского 35
Телефон (4842) 52-36-72
Телефон/Факс (4842) 57-91-45
e-mail: gbukokaluga@adm.kaluga.ru

Прокуратура города Калуги

Заместителю прокурора города младшему советнику юстиции В.С. Ермилеиковой

От №

Уважаемая Валентина Сергеевна!

В ответ на представление об устранении нарушений требований федерального законодательства № 7-39-2022 г. от 04.10.2022 г. (вх. №398 от 13.10.2022 г.) администрация ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов» сообщает:

- объем памяти камер внешнего видеонаблюдения расширен до необходимого 30-дневного срока хранения информации;
- сотрудникам ООО «ЧОП «Скиф-Калуга» сделано замечание о недопустимости отсутствия записей журнала по обходу территорий;
- руководству обслуживающих организаций ООО «Телекоммуникационные системы и технологии» (видеонаблюдение) и ООО «ЧОП «СКИФ-Калуга» (физическая охрана объекта) направлены письмо и претензия с указанием замечаний со стороны заказчика (копии прилагаются);
- шлейфы АПС будут устранены в соответствии со сроками устранения - 01.04.2023 г., в настоящее время учреждением ведется работа по разработке проектно-сметной документации;
- журнал эксплуатации систем противопожарной защиты заполнен (копия прилагается). Заместителю директора по общим вопросам А.И. Здонову и специалисту по противопожарной профилактике И.И. Устимову указано на усиление контроля за данной работой.

Приложения:

1. Копия письма в ООО «Телекоммуникационные системы и технологии» на 1 л. в 1 экз.
2. Копия претензий б ненадлежащем исполнении обязательств по договору на оказание услуг охраны в ООО «ЧОП «Скиф-Калуга» на 1 л. в 1 экз.
3. Копия)сфаницы 23 журнала эксплуатации систем противопожарной защиты на 1

в 1 ЭКЗ.: INSSS

Директор И_Г- Кирилюк