



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Калужской области

от 20 октября 2023г. № 05-51-КМ
14 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

г. Калуга, ул. Чичерина, 1а
(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением 19.09.2023 №05-51-КМ, учетный № 40230041000103661476
2. (указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).
3. Выездная проверка проведена в рамках государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) Постановление Правительства РФ № 1100 от 30.06.2021г.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Руководитель группы инспекторов – Ковалева Е.Ю.– главный специалист-эксперт, члены группы инспекторов - Литвинова Я.М. –ведущий специалист-эксперт Абельмазова Е.Н. - главный специалист-эксперт

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

Ковалева Е.Ю.– главный специалист-эксперт, Литвинова Я.М. –ведущий специалист-эксперт Абельмазова Е.Н. - главный специалист-эксперт
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

- 1) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Калужской области» помощник врача эпидемиолога Никитина Ю.Г.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

4. Выездная проверка проведена в отношении: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "КАЛУЖСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"

5. (указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 248009, Калужская область, город Калуга, ул. Маяковского, д. 35

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "КАЛУЖСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" ОГРН: 1024001435116, ИНН: 4029009123, расположенное по адресу 248009, Калужская область, город Калуга, ул. Маяковского, д. 35

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 09.10.2023г., 11 час. 00мин.

по 20.10.2023г., 14 час. 00мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 дня/ 4 часа 25 минут

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

в следующие сроки:

с "11" октября 2023 г., 13 час. 15 мин.

по "11" октября 2023 г., 14 час. 40 мин.

По адресу: город Калуга, ул. Маяковского, д. 35 по результатам которого составлен протокол осмотра

2) инструментальные исследования

в следующие сроки:

с "10" октября 2023 г., 09 час. 00 мин.

по "10" октября 2023 г., 11 час. 00 мин.

с "11" октября 2023 г., 08 час. 00 мин.

по "11" октября 2023 г., 09 час. 00 мин.

по месту: город Калуга, ул. Маяковского, д. 35 по результатам которого составлены протоколы лабораторных испытаний

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол

испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: копии следующих документов: устав, приказ о назначении руководителя, должностная инструкция на руководителя; план-программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил, протоколы лабораторно-инструментальных исследований, проведенные в рамках производственного контроля; данные о прохождении предварительных и периодических профилактических медицинских осмотров работниками, связанными с вредными и опасными производственными факторами; медицинские книжки сотрудников; сведения о вакцинации (в т.ч.по коронавирусу), договоры на утилизацию отходов, на проведение дератизационных, дезинсекционных мероприятий помещений; журналы учета мероприятий по контролю; договор о водоснабжении, журнал осмотра на педикулез и чесотку.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено, что 20.10.2023 в 14.00 ч. при проведении плановой выездной проверки ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "КАЛУЖСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" ОГРН: 1024001435116, ИНН: 4029009123, расположенное по адресу 248009, Калужская область, город Калуга, ул. Маяковского, д. 35 выявлены нарушения обязательных требований, установленных ст. 23 Федерального закона Российской Федерации №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", а именно:

1. На 3 этаже общего отделения активного долголетия из-за протечки крыши в комнатах №311, 316, на стенах и в коридоре отделения видны следы протечек, нарушена целостность стен, что является нарушением п.9.21. СП 2.1.3678-20

2. На 2 этаже общего отделения активного долголетия из-за протечки крыши в комнате №222, на стенах видны следы протечек, нарушена целостность стен, что является нарушением п.9.21. СП 2.1.3678-20

3. На 1 этаже отделения милосердия 1 требуется ремонт комнат - нарушена целостность потолка и стен, что является нарушением п.9.21. СП 2.1.3678-20

4. На 2 этаже в актовом зале нарушена целостность потолка (часть потолка разрушена), трещины на стенах, что является нарушением п.9.21. СП 2.1.3678-20

5. В помещении дез. камеры требуется ремонт стен (частично отсутствует плитка, облуплены стены, что не позволяет проводить влажную уборку с использованием моющих дез. средств, что является нарушением п.9.21. СП 2.1.3678-20

В соответствии с п.9.21. СП 2.1.3678-20 потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибок и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека.

6. В складском помещении, где хранятся крупы из-за протечки крыши требуется ремонт стен (стены облуплены, что не позволяет проводить влажную уборку с использованием моющих дез. средств), что является нарушением п.9.21. СП 2.1.3678-20

В соответствии п. 9.22. СП 2.1.3678-20 в производственных и складских помещениях пищеблока, буфетных, коридоров и холлов, помещениях с влажным режимом (душевые, умывальные, туалеты), помещениях прачечной, кладовых для хранения чистого

и грязного белья стены должны быть на высоту не ниже 1,8 метра облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Согласно протокола лабораторных испытаний №П/6472 от 12.10.2023г смывы с объектов внешней среды соответствуют требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

Согласно протокола лабораторных испытаний №П/6478 от 12.10.2023 измерения световой среды соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно протокола лабораторных испытаний №П/6477 от 12.10.2023 параметры микроклимата соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно протокола лабораторных испытаний №П/6475 от 16.10.2023г биотесты соответствуют требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

Согласно протокола лабораторных испытаний №П/6474 от 16.10.2023г биотесты соответствуют требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

Согласно протокола лабораторных испытаний №П/6473 от 16.10.2023г биотесты соответствуют требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

Согласно протокола лабораторных испытаний №П/6476 от 12.10.2023 воздух закрытых помещений (микробная обсемененность) соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно протокола лабораторных испытаний №1480 от 13.10.2023 вода питьевая централизованного водоснабжения соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно протокола лабораторных испытаний №П/6471 от 17.10.2023г изделия медицинского назначения на стерильность соответствуют требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

Также в ходе проведения проверки установлено, что территория организации социального обслуживания имеет наружное электрическое освещение. На территории оборудована площадка с твердым покрытием и устройством ограждения для установки мусоросборников. Здание организации оборудовано лифтом.

Медицинский кабинет размещается рядом с палатами изолятора и имеет отдельный вход из коридора. В составе медицинского пункта имеется приемно-карантинное отделение с изолятором.

Помещения (коридоры) оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха.

Жилые комнаты (спальни) оборудованы кроватями, столами, стульями, тумбочками, шкапами для хранения домашней одежды, белья, обуви.

Проживающие в организации социального обслуживания обеспечены постельными принадлежностями, постельным бельем и полотенцами. В умывальных и туалетных комнатах используются одноразовые полотенца.

В санитарном узле организована умывальная зона, зона унитазов и зона душевой. Умывальная зона оборудуется умывальной раковиной и вешалками для полотенец, полочками для умывальных принадлежностей.

Для хранения уборочного инвентаря оборудуются отдельные помещения (шкафы). Уборочный инвентарь промаркирован с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ и хранится в выделенном помещении (шкафу). Для уборки туалетов выделен отдельный комплект уборочного инвентаря.

В организации оборудовано помещение прачечной для стирки постельного белья, полотенец и личных вещей.

Все помещения ежедневно убираются влажным способом с применением моющих средств.

Постельные принадлежности подвергаются обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, а также после выписки (смерти) проживающих.

Работники организации обеспечены специальной одеждой (костюмами, халатами, фартуками, шапочками), масками или другими средствами защиты органов.

На входе в организацию установлен обеззараживатель воздуха и ведется термометрия сотрудников и посетителей.

Согласно протокола осмотра от 11.10.2023г ГБУ КО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" находится в зоне жилой застройки по адресу: г. Калуга, ул. Маяковского, д.35. Является организацией, обеспечивающей стационарное соц. обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов частично или полностью утративших способность с самообслуживанию и нуждающихся в постоянном уходе. В инфраструктуре учреждения имеется пищеблок, столовый зал, прачечная, актовый зал, спортивный зал, зал ЛФК, кабинет психолога, гараж, складские помещения, дез. камера, мед. блок. В структуре учреждения предусмотрены: общее отделение на 70 мест, общее отделение на 25 мест, отделение милосердия 120 мест. В учреждении предоставляются: социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги, социально-психологические услуги, социально-правовые услуги, социально-педагогические, социально-трудоу.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 11.10.2023
- 2) решение о проведении плановой проверки №05-51-КМ
- 3) материалы фотосъемки от 11.10.2023

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)

Ковалева Елена Юрьевна- главный специалист-эксперт ОСН Тел. 55-50-98 _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

--	--

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

--	--

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

