



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области**

Чичерина ул., д.1<sup>а</sup>, г. Калуга, 248010  
Тел/факс. (0842) 55 15 42 E-mail: [microb@kaluga.ru](mailto:microb@kaluga.ru)

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 4**

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения**

«02» 11 2023 г.

г. Калуга

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Калужской области  
Рожкова Светлана Александровна

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.4 КоАП РФ, в отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "КАЛУЖСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" ОГРН: 1024001435116, ИНН: 4029009123, расположенного по адресу 248009, Калужская область, город Калуга, ул. Маяковского, д. 35

(наименование объекта и место нахождения (адрес) юридического лица или ФИО и место жительства должностного лица),

**УСТАНОВИЛ:**

Указанным юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем, должностным лицом) совершено административное правонарушение, выразившееся в том, что при проведении плановой выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований, установленных ст. 23 Федерального закона Российской Федерации №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", а именно:

1. На 3 этаже общего отделения активного долголетия из-за протечки крыши в комнатах №311, 316, на стенах и в коридоре отделения видны следы протечек, нарушена целостность стен, что является нарушением п.9.21. СП 2.1.3678-20

ВХ. № 496

«08» НОЯБРЯ 2023г



2. На 2 этаже общего отделения активного долголетия из-за протечки крыши в комнате №222, на стенах видны следы протечек, нарушена целостность стен, что является нарушением п.9.21. СП 2.1.3678-20

3. На 1 этаже отделения милосердия 1 требуется ремонт комнат - нарушена целостность потолка и стен, что является нарушением п.9.21. СП 2.1.3678-20

4. На 2 этаже в актовом зале нарушена целостность потолка (часть потолка разрушена), трещины на стенах, что является нарушением п.9.21. СП 2.1.3678-20

5. В помещении дез. камеры требуется ремонт стен (частично отсутствует плитка, облуплены стены, что не позволяет проводить влажную уборку с использованием моющих дез. средств, что является нарушением п.9.21. СП 2.1.3678-20

В соответствии с п.9.21. СП 2.1.3678-20 потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека.

6. В складском помещении, где хранятся крупы из-за протечки крыши требуется ремонт стен (стены облуплены, что не позволяет проводить влажную уборку с использованием моющих дез. средств), что является нарушением п.9.21. СП 2.1.3678-20

В соответствии с п. 9.22. СП 2.1.3678-20 в производственных и складских помещениях пищеблока, буфетных, коридоров и холлов, помещениях с влажным режимом (душевые, умывальные, туалеты), помещениях прачечной, кладовых для хранения чистого и грязного белья стены должны быть на высоту не ниже 1,8 метра облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

(изложить существо административного правонарушения, с указанием статей (пунктов) нарушенных законов и других нормативных правовых актов)

---

Руководствуясь п. 7 ст. 26.1 и ст. 29.13 КоАП РФ,

**ПРЕДЛАГАЮ:**

**МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д.111**

(наименование юридического лица или ФИО должностного лица, которому вносится представление)

принять необходимые меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, а именно:

Привести в соответствии с п.9.21. СП 2.1.3678-20 потолки, стены на 3 этаже общего отделения активного долголетия в комнатах №311, 316, и в коридоре, на 2 этаже общего отделения активного долголетия в комнате №222, на 1 этаже отделения милосердия 1 жилые комнаты, на 2 этаже актовый зал, помещение дез. камеры ГБУ КО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов", а именно: потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку,

позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств

Привести в соответствии п. 9.22. СП 2.1.3678-20 складское помещение ГБУ КО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов", где хранятся крупы, а именно: стены должны быть облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств

Представление подлежит обязательному рассмотрению. О принятых мерах лицо, которому внесено представление, в течение месяца со дня его получения обязано сообщить должностному лицу, внесшему представление.

**За невыполнение представления предусмотрена административная ответственность по ст.19.6 КоАП РФ в виде административного штрафа.**

Руководитель



С.А. Рожкова

Представление вручено «08» ноября 2023г.

Журишова И.Т. директор / ГБУ /  
(ФИО, должность и подпись получившего предписание)

Представление направлено по почте заказным письмом

с уведомлением о вручении «   »                      2023г. исх. №