



МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«КАЛУЖСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ
ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»
248009, г. Калуга, ул. Маяковского, 35
Телефон (4842) 52-36-72
Телефон/Факс (4842) 57-91-45
e-mail: gbukokaluga@adm.kaluga.ru

От 25 » 06 2025г. № 365

Руководителю Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека в Калужской области

С.А. Рожковой

Уважаемая Светлана Александровна!

ГБУКО «Калужский дом – интернат для престарелых и инвалидов» предоставляет информацию об устранении выявленных нарушений в период проведения плановой выездной проверки в соответствии с предписанием выявленных нарушений обязательных требований от 31.01.2025 № 04-05.

В сроки, установленные проверкой, устранены следующие замечания:

№ п/п	Содержание нарушений	Проведенные мероприятия
По объекту г. Калуга, ул. Маяковского, дом 35		
6.	Разработать график ревизии вытяжной вентиляции в соответствии с требованиями п.2.6. СП 2.1.3678-20»	Устранено частично. График ревизии вытяжной вентиляции разработан и утвержден. В соответствии с графиком техническое обслуживание и инструментальное обследование вентиляционных систем планируется провести июль – август 2025г. (за счет экономии средств от внебюджетных источников в соответствии с утвержденным ранее ПФХД на 2025г.) График прилагается.
7.	Проводить очистку и дезинфекцию фильтров и камер теплообменника сплит-систем в вспомогательных помещениях медицинского блока в соответствии п.4.5.22 СП 2.1.3678-20	Устранено в марте 2025г. Прилагается акт проведения технического обслуживания от 12.03.2025 года № 25. Очистку и дезинфекция фильтров и камер теплообменника сплит-систем планируется проводить не реже 1 раза в 3 месяца.
8.	В медицинском блоке оборудовать системами приточно – вытяжную вентиляцию с механическим	Не выполнен по причине – в связи с предварительным

	и (или) естественным побуждением в соответствии с п. 4.5.3 СП 2.1.3678-20	обследованием подрядной организации отсутствует техническая возможность монтажа приточно-вытяжной вентиляции в данных помещениях (здание – год постройки 1980г., низкие потолки, наличие узких простенков, не позволяющих осуществить монтаж). Предполагаем получить официальное заключение от подрядной организации по данному вопросу по мере экономии средств от внебюджетных источников в соответствии с утвержденным ПФХД на 2025г. до 01.09.2025г.
--	---	--

Дополнительно прилагаем письмо, направленное через личный кабинет портала гос. услуг о продлении сроков исполнения, установленных нарушений до 01.09.2025г.:

- п.6 – инструментальное обследование вентиляционных систем;
- п.8. - официальное заключение от подрядной организации на возможность монтажа приточно-вытяжной вентиляции.

Также дополнительно прилагаем ранее направленную информацию об устранении нарушений по пп. в соответствии с предписанием выявленных нарушений обязательных требований от 31.01.2025 № 04-05.

Директор



[Handwritten signature]

Т.Н. Лимонова

