



МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«КАЛУЖСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ
ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»
248009, г. Калуга, ул. Маяковского, 35
Телефон (4842) 52-36-72
Телефон/Факс (4842) 57-91-45
e-mail: gbukokaluga@adm.kaluga.ru

От « 01 » 09 2025г. № 496



Руководителю Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека в Калужской области

С.А. Рожковой

Уважаемая Светлана Александровна!

ГБУКО «Калужский дом – интернат для престарелых и инвалидов» предоставляет информацию об устранении выявленных нарушений в период проведения плановой выездной проверки в соответствии с предписанием выявленных нарушений обязательных требований от 31.01.2025 № 04-05.

В сроки исполнения предписания (решение о продлении срока от 07.07.2025 № 202506250008314804001), устранены (выполнены) следующие замечания:

№ п/п	Содержание нарушений	Проведенные мероприятия
По объекту г. Калуга, ул. Маяковского, дом 35		
6.	Разработать график ревизии вытяжной вентиляции в соответствии с требованиями п.2.6. СП 2.1.3678-20»	Устранено В соответствии с графиком техническое обслуживание и инструментальное обследование вентиляционных систем выполнены. Прилагаются: акт приемки оказанных услуг от 08.07.2025 №1, акт о результатах технического обслуживания от 08.07.2025г.; акт приемки оказанных услуг от 13.08.2025 № 1, акт о результатах очередных испытаний систем вентиляции от 13.08.2025г., паспорта вентиляционных систем 5 шт. (1-ый лист).
8.	В медицинском блоке оборудовать системами приточно – вытяжную вентиляцию с механическим и (или) естественным побуждением в соответствии с п. 4.5.3 СП 2.1.3678-20	Конструктивные особенности помещения медицинского блока не позволяют разместить в них приточно-вытяжную вентиляцию. Прилагается: Техническое заключение по

		обследованию системы вентиляции с определением технического состояния возможности монтажа (обустройства) приточно- вытяжной вентиляции в медицинском блоке
--	--	---

Директор



Т.Н. Лимонова

